



eco PDU PE系列

PE1108 / PE1208 / PE3108 / PE3208 /
PE6108 / PE6208 / PE8108 / PE8208

配電裝置(PDU)

使用者說明書



www.aten.com

FCC 資訊

此為符合FCC規範A等級(Class A)之產品，於國內使用此設備，可能會對通訊設備造成干擾，因此建議使用者可採取適當的防護措施，以因應之。

此產品已通過測試，並證明其符合A級(Class A)數位設備要求和FCC規範中第15節之細則。而此些規範乃是為了於商業環境下使用該設備，而能免受到有害干擾，並提供有效保護所規範的規定。該設備會產生並輻射電磁波，因此，如果使用者未能按照該使用手冊之說明以進行安裝與使用，將可能會對通訊造成有害的干擾；如於居住區域使用，而造成此種情況，使用者將應自行解決與擔負相關責任。

RoHS

本產品符合RoHS規範。

SJ/T 11364-2006

以下內容與中國市場販售相關：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电器部件	●	○	○	○	○	○
机构部件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求之下。

●：表示符合欧盟的豁免条款，但该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。



使用者資訊

線上註冊

請至本公司的線上支援中心註冊本產品：

全球	http://support.aten.com
北美	http://www.aten-usa.com/product_registration

電話支援

如需電話支援，請撥如下電話號碼：

全球	886-2-8692-6959
中國	86-10-5255-0110
日本	81-3-5323-7178
韓國	82-2-467-6789
北美	1-888-999-ATEN ext 4988
英國	44-8-4481-58923

使用者注意事項

製造商保有修改與變更本說明書所包含的資訊、文件與規格表的權利，且不需事前通知；製造商不會保證、明示、暗示或法定聲明其內容或特別否認其對於特殊用途的可銷售性與適用性；本說明書中所描述的任何被銷售與授權的製造商軟體亦同。

如果購買後證明軟體程式瑕疵，購買者(及非製造商、其經銷商或其購買商家)將需承擔所有因軟體瑕疵所造成的必要的服務費用、修理責任和任何偶發事件或間接損害。本系統製造商並不擔負任何未經授權調整本裝置後所造成的收音機及/或電視干擾之責任，使用者必須自行修正干擾。

操作前如未正確選擇操作電壓的設定，製造商將不擔負因此所導致的任何損害之責任；**使用前請務必確認電壓設定為正確的。**

PE裝置安全警告



- 請依照裝置上貼紙所指示的額定電流資訊，設定大樓電路允許的最大斷電保護；請參照所有國家的法規及安全規程及斷電器偏差值。
- PE裝置僅可連接到有接地的電源插座或是有接地的系統。
- 請確認所有連接系統的電流輸出總額未超過PN裝置上貼紙所指示的額定電流。
- 如果替換類型不正確的電池，會有爆炸的危險，請依照相關規範處理廢棄電池。

包裝明細

eco PDU PE系列產品包裝明細，包含如下：

- 1 組PE1108 / PE1208 / PE3108 / PE3208 / PE6108 / PE6208 / PE8108 / PE8208
配電裝置
- 1 條電源線
- 1 機架安裝配件
- 1 軟體光碟
- 1 快速安裝卡

請確認以上物件是否完整，且於運送過程中，是否受到損害，如果您有遇到任何問題，請聯絡您購買的商家。

請仔細閱讀本說明書，並遵循安裝與操作程序以避免對本裝置，或任何於eco PDU安裝架構下與其連接的裝置造成損害。

* 自本說明書中文化完成後，新的產品功能可能日後陸續增加，如需知道更新的產品特性，請至我們的網站參考最新版英文說明書。

© 版權所有 2011 宏正自動科技股份有限公司

說明書料號: PAPE-0345-AX1G

印刷於 2011-10-20

所有品牌名稱和商標皆已註冊，版權所有。

目錄

FCC 資訊.....	ii
RoHS.....	ii
SJ/T 11364-2006.....	ii
使用者資訊.....	iii
線上註冊.....	iii
電話支援.....	iii
使用者注意事項.....	iii
包裝明細.....	iv
目錄.....	v
關於本說明書.....	viii
常用語說明.....	viii
產品資訊.....	ix
第一章.....	1
介 紹.....	1
介紹.....	1
eco PDU PE 系列比較表.....	3
產品特性.....	4
電源配置.....	4
遠端存取.....	4
操作方式.....	4
管理功能.....	5
安全性.....	5
系統需求.....	6
選購配件.....	7
環境感測器.....	7
連接線固定器.....	7
組成元件.....	8
PE1108A / PE3108A 前視圖.....	8
PE1208A / PE3208A 前視圖.....	8
PE1108A / PE1208A / PE3108A / PE3208A 背視圖.....	8
PE1108A / PE1208A / PE3108A / PE3208A 讀取區.....	9
PE1108B / PE1108G / PE3108B / PE3108G 前視圖.....	10
PE1208B / PE1208G / PE3208B / PE3208G 前視圖.....	10
PE1108B / PE1108G / PE1208B / PE1208G / PE3108B /	10
PE3108G / PE3208B / PE3208G 背視圖.....	10

PE1108B / PE1108G / PE1208B / PE1208G / PE3108B /	11
PE3108G / PE3208B / PE3208G 讀取區.....	11
PE6108A / PE8108A 前視圖.....	12
PE6208A / PE8208A 前視圖.....	12
PE6108A / PE6208A / PE8108A / PE8208A 背視圖.....	12
PE6108A / PE6208A / PE8108A / PE8208A 讀取區.....	13
PE6108B / PE6108G / PE8108B / PE8108G 前視圖.....	14
PE6208B / PE6208G / PE8208B / PE8208G 前視圖.....	14
PE6108B / PE6108G / PE6208B / PE6208G / PE8108B /	14
PE8108G / PE8208B / PE8208G 背視圖.....	14
PE6108B / PE6108G / PE6208B / PE6208G / PE8108B /	15
PE8108G / PE8208B / PE8208G 讀取區.....	15
第二章.....	17
硬體安裝.....	17
安裝前注意事項.....	17
機架安裝.....	17
安裝方式.....	18
固定連接線.....	19
固定感應器.....	20
第三章.....	21
基本操作及首次設定.....	21
操作方式.....	21
瀏覽器.....	21
eco Sensors 能源管理軟體.....	21
SNMP.....	21
首次設定.....	22
網路設定.....	23
變更管理者登入.....	24
繼續執行.....	24
第四章.....	25
瀏覽器登入.....	25
登入.....	25
eco PDU 主頁面.....	26
頁面元件.....	27
插座存取.....	28
連線.....	28
設定.....	31
使用者管理員.....	33
管理者資訊.....	33

使用者資訊.....	33
日誌.....	35
系統日誌清單.....	35
裝置管理員.....	36
裝置設定.....	36
IPv4 設定.....	38
日期/時間.....	42
安全性.....	44
登入錯誤.....	44
工作模式.....	44
帳號原則.....	45
登入字串/IP 與 MAC 過濾功能.....	46
登入字串.....	46
IP 與 MAC 過濾功能.....	47
認證&授權.....	49
私人認證.....	51
維護功能.....	52
韌體升級.....	52
備份及回復.....	54
附錄.....	55
安全指示.....	55
一般.....	55
機架安裝.....	57
eco PDU 主電源線.....	57
固定連接線.....	57
技術支援.....	58
全球.....	58
北美.....	58
決定 IP 位址的方式.....	59
產品規格表.....	61
PE1108A/PE1208A/PE3108A/PE3208A.....	61
PE1108B / PE1208B / PE3108B / PE3208B.....	62
PE1108G / PE1208G / PE3108G / PE3208G.....	63
PE6108A/PE6208A/PE8108A/PE8208A.....	64
PE6108B / PE6208B / PE8108B / PE8208B.....	65
PE6108G / PE6208G / PE8108G / PE8208G.....	66
管理者登入錯誤.....	67
保固條件.....	68

關於本說明書

本使用者說明書將協助您有效使用eco PDU產品功能。其包含了安裝、設定及操作，您可從下述內容中了解本說明書所包含的內容。

第一章 介紹 - 本章節將介紹eco PDU系統，包含其功能、特性及優勢等，並針對其前板和背板之外觀進行描述與介紹。

第二章 硬體安裝 - 本章節說明如何安裝本產品，及其必要的步驟。

第三章 基本操作及首次設定 - 說明管理者設定eco PDU網路環境及變更預設的使用者名稱及密碼的程序。

第四章 瀏覽器操作 - 說明如何透過網路瀏覽器登入eco PDU，並解釋eco PDU使用者介面的配置及元件。

附錄

附錄主要提供規格表與相關eco PDU之其他技術資訊。

常用語說明

本說明書使用如下常規用語：

符號	指示應輸入的文字資訊
[]	括弧內表示需要輸入的鍵。例如, [Enter] 表示按“Enter”鍵。對於需要同時輸入的鍵，便會放於同一個方括號內，各鍵之間用加號連接。例如：[Ctrl+Alt]
1.	數字表示實際的操作步驟序號。
◆	菱形符號表示提供資訊以供參考，但與操作步驟無關。
→	指示選擇下一個的選項(例如於選單或對話方塊上)。例如：Start →Run表示開啓“開始”功能表，然後選擇“Run”的選項。
	表示極為重要的資訊。

產品資訊

欲尋找關於宏正的產品資訊與了解如何更有效率地使用，您可至**ATEN**網站或與宏正授權經銷商連絡，請參閱如下網站位址以取得更多聯絡資訊：

- ◆ 全球: <http://www.aten.com>
- ◆ 北美: <http://www.aten-usa.com>

本頁刻意留白

第一章

介紹

介紹

ATEN 發展了新一代綠能配電裝置(PDU)可有效率地提升資料中心內電源使用的效率，ALTUSEN PE1108 / PE1208 / PE3108 / PE3208 / PE6108 / PE6208 / PE8108 / PE8208 eco PDU 為智慧型配電裝置，其包含 8 個 AC 插座，提供多款配置 IEC 或 NEMA 插座的產品。

此些配電裝置可安全、集中且聰明地管理資料中心內 IT 設備(伺服器、儲存系統、KVM 切換器、網路設備、序列資料裝置...等)的電源，並可透過感應器*監控資料中心內的環境狀況。針對每組型號的基本特性，羅列於第 3 頁的表格上。

ALTUSEN eco PDU 配電裝置提供遠端電源管理及即時電流量測功能 – 可讓您從任何地方透過 TCP/IP 連線控制及監控整支 PDU 或個別插座的 IT 設備電源狀態。

可個別設定每組插座的電源狀態，以讓使用者可以開關每組裝置；eco PDU 配電裝置也提供多樣的電源分析報告，可依照部門及位置即時顯示電流、電壓及電源消耗。

安裝及操作本產品十分快速且容易：只要將連接線插至對應的連接埠，使用友善的瀏覽器介面進行設定及管理。由於 eco PDU 支援透過網路更新韌體，您可以從 ATEN 公司網站下載最新版本的韌體，以確保擁有產品最新的改善功能。

ALTUSEN eco PDU 配電裝置支援第三方 SNMP v3 管理軟體及 ALTUSEN eco Sensors (eco PDU 管理軟體)；ALTUSEN eco Sensors 提供一種簡單方法，可讓您管理多台裝置，直覺且友善的圖形化介面可讓您設定 PDU 配電裝置及監控其所連接的設備電源狀態。

(接續下頁)

(接續上頁)

透過其進階的安全特性及簡易的操作特性，eco PDU裝置是最方便、可靠及高成本效益的方案 – 可讓您從遠端管理多台電腦電源，並盡可能地有效配置電力資源。

注意: 感應器為選購性配件，如欲產生更多完整的節能數據及圖表必須安裝感應器，感應器安裝越密集越有助於產生更精確的數據。請參閱第7頁選購配件以了解更多資訊。

eco PDU PE系列比較表

型號	電源線 (IEC C19 to)	插座	監測層級	安培數	
				每埠	總計
PE1108A	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R	PDU	12A	12A
PE1108B	NEMA 6-15P	IEC C13	PDU	12A	12A
PE1108G	IEC C14	IEC C13	PDU	10A	10A
PE1208A	NEMA 5-20P	NEMA 5-20R	PDU	16A	16A
PE1208B	NEMA 6-20P	IEC C13 / C19	PDU	12A / 16A	16A
PE1208G	IEC C20	IEC C13 / C19	PDU	10A / 16A	16A
PE3108A	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R	Outlet	12A	12A
PE3108B	NEMA 6-15P	IEC C13	Outlet	12A	12A
PE3108G	IEC C14	IEC C13	Outlet	10A	10A
PE3208A	NEMA 5-20P	NEMA 5-20R	Outlet	16A	16A
PE3208B	NEMA 6-20P	IEC C13 / C19	Outlet	12A / 16A	16A
PE3208G	IEC C20	IEC C13 / C19	Outlet	10A / 16A	16A
PE6108A	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R	PDU	12A	12A
PE6108B	NEMA 6-15P	IEC C13	PDU	12A	12A
PE6108G	IEC C14	IEC C13	PDU	10A	10A
PE6208A	NEMA 5-20P	NEMA 5-20R	PDU	16A	16A
PE6208B	NEMA 6-20P	IEC C13 / C19	PDU	12A / 16A	16A
PE6208G	IEC C20	IEC C13 / C19	PDU	10A / 16A	16A
PE8108A	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R	Outlet	12A	12A
PE8108B	NEMA 6-15P	IEC C13	Outlet	12A	12A
PE8108G	IEC C14	IEC C13	Outlet	10A	10A
PE8208A	NEMA 5-20P	NEMA 5-20R	Outlet	16A	16A
PE8208B	NEMA 6-20P	IEC C13 / C19	Outlet	12A / 16A	16A
PE8208G	IEC C20	IEC C13 / C19	Outlet	10A / 16A	16A

注意：如欲參考各型號完整的規格資訊，請參閱第61頁產品規格表。

產品特性

電源配置

- ◆ 1U 節省空間的設計，並可安裝於機架後端
- ◆ 提供配備 IEC 或 NEMA 插座的機種
- ◆ 前端面板提供 3 組 7 節顯示 LED 燈，可顯示電流/IP 位址
- ◆ 遠端使用者可透過瀏覽器上的網頁監控插座狀態
- ◆ 支援安全關機功能
- ◆ 裝置電源與插座電源獨立，即使過載狀況下觸發裝置的自動斷電開關，仍可存取使用介面

遠端存取

- ◆ 透過 TCP/IP 及內建的 10/100 乙太網路連接埠可進行遠端電源控管
- ◆ 網路介面: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping
- ◆ 支援 eco PDU 電源管理軟體 – eco Sensors
- ◆ 支援 SNMP Manager V3

操作方式

- ◆ 可從近端及遠端對個別電源插座進行控制(開啓、關閉、循環開關)
- ◆ 電源開啓順序 – 使用者可設定電源開啓順序及每個插座的延遲時間，以讓設備可依適當的順序開啓
- ◆ 可透過瀏覽器介面輕鬆地設定及操作
- ◆ 支援多種瀏覽器(IE, Mozilla, Firefox, Chrome, Safari, Opera, Netscape)
- ◆ 支援 RTC 可在無電力的狀況下維持計時器的運作
- ◆ 支援 8 組使用者及 1 組管理者帳號

管理功能

- ◆ 可量測整支 PDU 及插座層級的電源狀態
- ◆ LED 指示燈可顯示整支 PDU 及/或插座層級的電流及 IP 位址
- ◆ 瀏覽器使用介面可即時顯示整支 PDU(PE1108/PE1208/PE6108/PE6208)及插座層級(PE3108/PE3208/PE8108/PE8208)的電流、電壓及 kWH，以方便監控
- ◆ 電流及電壓臨界值設定
- ◆ 提供插座命名功能
- ◆ 可逐插座指派使用者存取插座的權限
- ◆ 支援活動日誌及系統日誌
- ◆ 支援韌體升級功能
- ◆ 支援多國語言: 英文、德文、繁體中文、簡體中文、日文、法文、西班牙文及義大利文

安全性

- ◆ 兩層級密碼保護
- ◆ 強大安全機制，包含密碼保護及進階的 128 位元 SSL 安全加密
- ◆ 支援遠端認證: RADIUS

系統需求

- ◆ 存取 eco PDU 瀏覽器必須支援 128 位元的資料加密。
- ◆ 欲開啓連接的電腦 該電腦的 BIOS 必須支援 Wake on LAN 或 System after AC Back。
- ◆ 針對安全關機:
 - ◆ 電腦必須使用 Windows 系統(Windows 2000 或以上的版本)或 Linux。
 - ◆ 電腦必須安裝及執行安全關機程式(可由本公司網站下載或是從本包裝所附的軟體光碟中取得)。

選購配件

環境感測器

環境感測器為選購的配件，您亦可不外接感測器，單獨使用 **eco PDU** 智慧型節能感測電源分配器；然而如果您想全面地管理您資料中心的能源，並讓 **eco PDU** 發揮最大的功效，您必須使用 **eco Sensors*** 軟體，並在每組機架上的 **PDU**，安裝四組感測器，以生成完整的能源效能資料及圖表。**8** 埠的機型提供 2 組感測器連接埠，於此狀況下，第一組感測器必須安裝在機架上的通風口，而第二組感測器則須安裝在機架上 IT 設備的排風口；安裝了感測器的架構可生成完整的能源效率資料及圖表，感測器安裝的密度越高越能生成精準資料，可選購的感測器如下表所示：

感測器	料號
溫度	EA1140
溫度 / 濕度	EA1240
壓差 / 溫度	EA1340

感測器管理

您可透過 **eco PDU** 內建的圖形化介面管理感測器，或是使用 **ALTUSEN eco Sensors** 能源管理軟體(可自 **ATEN** 網站下載)，您可自本包裝所附的軟體光碟中取得下載路徑。


連接線固定器

連接線固定器為選購配件，為了安全起見，請使用 **ATEN** 的鎖你頭 (**Lock-Your-Plug**) 連接線固定器以將裝置的連接線固定於 **eco PDU** 裝置上，請僅使用 **ATEN** 特製的鎖你頭 (**Lock-Your-Plug**) 連接線固定器搭配 **eco PDU** 使用，使用任何其他連接線固定器可能會比較危險。


連接線固定器	料號
鎖你頭(Lock-Your-Plug)	0X12-0017-300G

組成元件


PE1108A / PE3108A前視圖




PE1208A / PE3208A前視圖



PE1108A / PE1208A / PE3108A / PE3208A背視圖




PE1108A / PE1208A / PE3108A / PE3208A讀取區




編號	組成元件	描述
1	斷電器	基於安全考量，如果裝置的電源有過電流的情形，將會觸發斷電器，按下按鈕便可以再回復至正常操作。
2	電源插座	8 x NEMA 5-20R 或 8 x NEMA 5-20R 注意: ATEN 鎖你頭連接線的洞位於插座附近，請參閱第 19 頁以了解更多資訊。
3	讀取區	◆選擇項目(PDU電流/插座電流/IP位址)會出現於第一個(1位數)顯示視窗上。 ◆PDU電流/插座電流/IP位址顯示於第二個螢幕(3位數)視窗。 ◆項目上方的LED指示燈指示對應的讀取項目。 ◆按下顯示視窗旁邊的按鈕可以於各選項中循環選擇。
4	電源LED燈	當eco PDU電源開且可操作時，該燈會亮起。
5	網路連接埠及LED燈	請將連接eco PDU到區域網路的連接線插於此；網路LED指示燈內建於網路連接埠。 連線: 燈亮綠色時，指示已透過eco PDU的RJ-45乙太網路連接埠建立連線；閃爍表示資料正在傳輸。 網路: 亮橘色時顯示傳輸速率為10 Mbps，亮橘色時則表示傳輸速率為100 Mbps。
6	重置開關	此開關為隱藏式的，必須使用尖細物品按壓，例如迴紋針的一端。 ◆按下後放開以重啟裝置。 ◆按下後並持續超過三秒可以重置eco PDU至工廠預設值。
7	接地接頭	請將本裝置的接地線，連接於此。
8	感測器連接埠	可請將外接式感應器插於此RJ-11連接埠。
9	電源插座	請將電源線插到您的AC電源。


PE1108B / PE1108G / PE3108B / PE3108G前視圖



PE1208B / PE1208G / PE3208B / PE3208G前視圖




PE1108B / PE1108G / PE1208B / PE1208G / PE3108B / PE3108G / PE3208B / PE3208G背視圖




PE1108B / PE1108G / PE1208B / PE1208G / PE3108B /

PE3108G / PE3208B / PE3208G讀取區




編號	組成元件	描述
1	斷電器	基於安全考量，如果裝置的電源有過電流的情形，將會觸發斷電器，按下按鈕便可以再回復至正常操作。
2	電源插座	8 x IEC320 C13 或 7 x IEC320 C13 + 1 x C19 注意: ATEN 鎖你頭連接線的洞位於插座附近，請參閱第 19 頁以了解更多資訊。
3	讀取區	◆選擇項目(PDU電流/插座電流/IP位址)會出現於第一個(1位數)顯示視窗上。 ◆PDU電流/插座電流/IP位址顯示於第二個螢幕(3位數)視窗。 ◆項目上方的LED指示燈指示對應的讀取項目。 ◆按下顯示視窗旁邊的按鈕可以於各選項中循環選擇。
4	電源LED燈	當eco PDU電源開且可操作時，該燈會亮起。
5	網路連接埠及LED燈	請將連接eco PDU到區域網路的連接線插於此；網路LED指示燈內建於網路連接埠。 連線: 燈亮綠色時，指示已透過eco PDU的RJ-45乙太網路連接埠建立連線；閃爍表示資料正在傳輸。 網路: 亮橘色時顯示傳輸速率為10 Mbps，亮橘色時則表示傳輸速率為100 Mbps。
6	重置開關	此開關為隱藏式的，必須使用尖細物品按壓，例如迴紋針的一端。 ◆按下後放開以重啟裝置。 ◆按下後並持續超過三秒可以重置eco PDU至工廠預設值。
7	接地接頭	請將本裝置的接地線，連接於此。
8	感測器連接埠	可請將外接式感應器插於此RJ-11連接埠。
9	電源插座	請將電源線插到您的AC電源。


PE6108A / PE8108A前視圖




PE6208A / PE8208A前視圖



PE6108A / PE6208A / PE8108A / PE8208A背視圖




PE6108A / PE6208A / PE8108A / PE8208A讀取區




編號	組成元件	描述
1	斷電器	基於安全考量，如果裝置的電源有過電流的情形，將會觸發斷電器，按下按鈕便可以再回復至正常操作。
2	電源插座	8 x NEMA 5-15R 或 8 x NEMA 5-20R 注意: ATEN 鎖你頭連接線的洞位於插座附近，請參閱第 19 頁以了解更多資訊。
3	讀取區	◆選擇項目(PDU電流/插座電流/IP位址)會出現於第一個(1位數)顯示視窗上。 ◆PDU電流/插座電流/IP位址顯示於第二個螢幕(3位數)視窗。 ◆項目上方的LED指示燈指示對應的讀取項目。 ◆按下顯示視窗旁邊的按鈕可以於各選項中循環選擇。
4	電源LED燈	當eco PDU電源開且可操作時，該燈會亮起。
5	網路連接埠及LED燈	請將連接eco PDU到區域網路的連接線插於此；網路LED指示燈內建於網路連接埠。 連線: 燈亮綠色時，指示已透過eco PDU的RJ-45乙太網路連接埠建立連線；閃爍表示資料正在傳輸。 網路: 亮橘色時顯示傳輸速率為10 Mbps，亮橘色時則表示傳輸速率為100 Mbps。
6	重置開關	此開關為隱藏式的，必須使用尖細物品按壓，例如迴紋針的一端。 ◆按下後放開以重啟裝置。 ◆按下後並持續超過三秒可以重置eco PDU至工廠預設值。
7	接地接頭	請將本裝置的接地線，連接於此。
8	感測器連接埠	可請將外接式感應器插於此RJ-11連接埠。
9	電源插座	請將電源線插到您的AC電源。


PE6108B / PE6108G / PE8108B / PE8108G前視圖




PE6208B / PE6208G / PE8208B / PE8208G前視圖



PE6108B / PE6108G / PE6208B / PE6208G / PE8108B / PE8108G / PE8208B / PE8208G背視圖



PE6108B / PE6108G / PE6208B / PE6208G / PE8108B /
PE8108G / PE8208B / PE8208G讀取區



編號	組成元件	描述
1	斷電器	基於安全考量，如果裝置的電源有過電流的情形，將會觸發斷電器，按下按鈕便可以再回復至正常操作。
2	電源插座	8 x IEC320 C13 或 7 x IEC320 C13 + 1 x C19 注意: ATEN 鎖你頭連接線的洞位於插座附近，請參閱第 19 頁以了解更多資訊。
3	讀取區	◆選擇項目(PDU電流/插座電流/IP位址)會出現於第一個(1位數)顯示視窗上。 ◆PDU電流/插座電流/IP位址顯示於第二個螢幕(3位數)視窗。 ◆項目上方的LED指示燈指示對應的讀取項目。 ◆按下顯示視窗旁邊的按鈕可以於各選項中循環選擇。
4	電源LED燈	當eco PDU電源開且可操作時，該燈會亮起。
5	網路連接埠及LED燈	請將連接eco PDU到區域網路的連接線插於此；網路LED指示燈內建於網路連接埠。 連線: 燈亮綠色時，指示已透過eco PDU的RJ-45乙太網路連接埠建立連線；閃爍表示資料正在傳輸。 網路: 亮橘色時顯示傳輸速率為10 Mbps，亮橘色時則表示傳輸速率為100 Mbps。
6	重置開關	此開關為隱藏式的，必須使用尖細物品按壓，例如迴紋針的一端。 ◆按下後放開以重啟裝置。 ◆按下後並持續超過三秒可以重置eco PDU至工廠預設值。
7	接地接頭	請將本裝置的接地線，連接於此。
8	感測器連接埠	可請將外接式感應器插於此RJ-11連接埠。
9	電源插座	請將電源線插到您的AC電源。

本頁刻意留白


安裝前注意事項



1. 關於放置此切換器的重要安全資訊已羅列於第55頁，請於操作前先行參閱該內容。
2. 於安裝前，請確認所有您將連接的裝置之電源，皆已關閉，您必須將所有具有鍵盤電源開啓功能的電腦電源線拔掉。

機架安裝

eco PDU可以1U的方式安裝在機架上，如欲將切換器安裝於機架上，可使用本裝置所附的固定片；由於機架固定片可被鎖於裝置的前板或背板上，因此可將裝置固定於機架的前端或後端上。如下圖所示：



安裝方式

如欲安裝eco PDU，請參考下頁的安裝連線圖(連線圖對應的號碼即為指示步驟的順序)，並請依照如下：

1. 將本包裝所附的接地線一端連接到eco PDU切換器上的接地孔，並將另一端接到一個適當的接地物。

注意：請勿省略此步驟，適當的接地動作可避免因突波或靜電所造成的損害。

2. 請將連接到您欲連接的每個裝置的電源線，插至eco PDU上可用的電源插座。
3. 請將連接eco PDU至網路的連接線，插至eco PDU的LAN (區域網路)連接埠。
4. 如果您要連接溫度或是濕感應器，可將其連接到前板的連接埠上。


注意：感應器為選購配件，請參閱第7頁選購配件，及本章後續的感應器安裝連線圖以取得進一步資訊。

5. 連接eco PDU的電源線至AC電源。

注意：我們強烈建議您不要將 eco PDU 電源線插至多插座的延長器，以避免其因無法得到足夠的電量而無法正常操作。


當您完成eco PDU接線後，您可以開啓eco PDU及其連接的裝置電源。

注意：我們強烈建議您使用束線帶及線盒以安全固定連接至裝置後板上的連接線。



固定連接線

基於安全考量，請使用ATEN Lock-U-Plug 鎖你頭固定器以確保裝置上的連接線固定於eco PDU上。每組電源插頭兩旁皆附有特別設計的插孔，供鎖你頭固定器置於適當位置。如下圖所示：




注意: 1. 鎖你頭連接線固定器為選購配件，請參閱第7頁線材固定器。

2. 請使用特製的鎖你頭搭配eco PDU使用，使用任何其他類型的線材固定器可能會提高使用危險。

固定感應器

請將感應器連接至eco PDU前板上的感應器連接埠，並使用感應器固定器、束線帶及黏膠束線固定器，將其固定；如果你鼠用束線帶固定感測器，請將束線帶僅僅繞過感測器上的凹槽，如下圖所示：



-
- 注意:** 1. 上圖顯示的感應器僅供參考，eco PDU的感應器看起來會略有不同。
2. 依照感應器的類別型號，可能會或不會內附感測器固定器、束線帶及黏膠束線固定器。
-

基本操作及首次設定

操作方式

ALTUSEN eco PDU提供三種存取及管理系統的方式，包括：瀏覽器、eco Sensors (eco PDU管理軟體)及SNMP。

注意：本章的後續各章節將介紹瀏覽器操作方式，關於eco Sensors操作，請參閱個別eco Sensors使用說明書，eco Sensors軟體及使用說明書可自ATEN官網下載。

瀏覽器

eco PDU可透過任何作業平台的網際網路瀏覽器進行存取及控制。請參閱第22頁首次設定及此章中各節說明，以取得更多說明。

eco Sensors能源管理軟體

eco PDU支援eco Sensors能源管理軟體。ALTUSEN eco Sensors藉由直覺、易用的圖形用戶介面，提供使用者配置與監控裝置插座狀態，讓您輕鬆管理多組裝置，ALTUSEN eco Sensors軟體及使用說明書可自ATEN網站上下載。

SNMP

ALTUSEN eco PDUs 可支援任何第三方V3版本的SNMP網路管理系統。SNMP MIB(Management Information Database)網管資訊庫元件附於本包裝所含CD光碟。

首次設定


一旦eco PDU的連接線被接續完成後，下個動作是管理者必須設定網路參數值，並變更預設的超級管理者登入設定及新增使用者。

此最方便的方法即是使用瀏覽器透過網路登入。

注意: 1.由於此為您首次登入，您可使用預設的使用者名稱: administrator，及預設的密碼: password。基於安全的考量，您必須變更成您自己獨有的使用者名稱及密碼(請參閱第24頁變更管理者登入以了解更多)。

2. 如欲從遠端登入網路，請參閱第59頁決定IP位址說明。

當您成功登入eco PDU後，插座存取/連接頁面將會出現:



注意: 本章第28頁插座存取章節，將會說明操作細節。關於進一步設定資訊，接續於本章。

網路設定

如欲設定網路，請執行如下：

1. 點選Device Management (裝置管理員)。
2. 介面將會顯示裝置設定頁面。一個與下圖相似的畫面將會出現：

Outlet Access User Management Log **Device Management** Maintenance

Device Configuration | Security

PE8208

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

Device Voltage Frequency: 58.345 HZ

General

PDU Name : PE8 Series

MAC Address : 00:10:74:90:09:0F

Firmware Version : FW Ver: 1.0.061

Rack Location name : PE8 Series

Service Ports

HTTP : 80

HTTPS : 443

IPv4 Configuration

☒ Obtain IP address automatically [DHCP]

☐ Set IP address manually [Fixed IP]

Receiver 1 IP : 172.17.17.43

Subnet Mask : 255.255.255.0


3. 請依照第36頁的裝置設定說明中所提供的資訊填入各欄位資料。

變更管理者登入

如欲變更超級管理者的預設使用者名稱與密碼，請執行如下：

- 點選畫面上方的使用者管理員(User Management)。

使用者管理員頁面的左方列出了使用者清單，並於中央的大區塊上顯示其更細部的資訊。



- 於管理者資訊區塊，重新設定獨有名稱及密碼，然後點選**Savet**儲存(頁面下方)。

注意：如果您忘記管理者的帳號及密碼，請將主機板的跳線短路以回復至預設管理者帳號，請參閱附錄第67頁管理者登入錯誤以了解更多。

繼續執行

當完成網路設定及變更預設的管理者使用者帳號及密碼後，您可以進行其他管理者功能的操作，包含了新增使用者等，其於下章說明。

第四章

瀏覽器登入

登入

您可從任何安裝了網路瀏覽器的平台，連接eco PDU。

注意：瀏覽器必須支援SSL128位元加密。

如欲存取eco PDU，請執行如下：

1. 開啟瀏覽器，並於瀏覽器的位址列上輸入您要存取的eco PDU的IP位址。

注意：您可以自eco PDU管理者取得IP位址。或參閱第59頁決定IP位址章節以了解更多。


2. 安全警示對話方塊出現後，請接受認證，其為可被信賴的，一旦接受後，將會出現一個登入畫面：



3. 輸入有效的使用者名稱與密碼(eco PDU管理者所設定)，然後選擇語言(選項包含：英文(預設)、繁體中文、簡體中文、日文、德文、義大利文、西班牙文及法文)。
4. 點選Login以進入瀏覽器主頁面。

eco PDU 主頁面

一旦您成功登入後，eco PDU主頁面將會連同插座存取頁面一起出現：



注意： 上圖所示的視窗乃顯示管理者的頁面內容，其依照每個使用者的類型與權限差異，元件並不會全部顯示在每個使用者的頁面上。

頁面元件

網頁頁面元件，說明如下表：

編號	項目	功能描述
1	選項列	此選項列包含eco PDU的主要操作類別，依照使用者的類型出現於選項列上的項目會不同，該授權選項乃於帳號建立時所設定。
2	選單列	依照所選擇的選項列，選單列會顯示可操作的子選單，依照使用者的類型出現於選項列上的項目會不同，該授權選項乃於帳號建立時所設定。
3	側邊列	側邊列會顯示與所選擇之選項列及選單列相關的項目樹狀清單。
4	幫助	提供本裝置的設定及操作之線上協助。
5	登出	點選此圖示以登出並結束PDU的連線。
6	互動式顯示區塊	主區為主工作區域，其會依照您所選擇的選項列、選單列及側邊列顯示對應的內容。

PDU狀態

所有的型號的PDU皆支援PDU層級的監控能力；PDU狀態區塊可讓您為PDU裝置設定電源管理。

PDU Status

PDU Name	Measurement		Min Threshold	Max Threshold	PDU Status
PE8 Series	Current	0.67646 A	0.0	0.0	ON OFF ☐ Reboot
	Voltage	112.6051 V			
	Power	45.484 W	0.0	0.0	
	Power Dissipation	0.092 KWH		0.0	
	Sensor 1	Temperature	23.800 °C		
		Humidity	48.000 %		
		Pressure	N/A		
	Sensor 2	Temperature	26.300 °C		
		Humidity	45.000 %		
		Pressure	N/A		

■ PDU臨界值設定

此些欄位可設定電流、電壓、電源及電耗的最大、最小及波動臨界值；如果數值區間落於小於最小設定值，或超過最大設定值，將會觸發警示。

■ 開/關/重啓

您可從頁面上點選按鈕以手動開關，如欲重啓裝置，請勾選Reboot重新開機項目，並點選Save儲存(頁面下方)。

■ 感應器1/感應器2

如果您的架構中使用感應器，請透過此些欄位設定溫度、濕度及壓差的最高、最低及波動臨界值。

注意：感應器為選購配件，請洽詢您的經銷商以取得ALTUSEN eco Sensors軟體資訊。

插座狀態

如果所購買的eco PDU支援插座層級的監控，您可於主區塊上設定每組個別插座的電源管理設定。

Outlet Status

Outlet	Outlet Name	Measurement		Min Threshold	Max Threshold	Outlet Status
[01]		Current	0.28510 A			ON OFF Reboot
		Voltage	112.7227 V			
		Power	19.920 W			
		Power Dissipation	0.039 KWH			
[02]		Current	0.09068 A			ON OFF Reboot
		Voltage	112.7227 V			
		Power	4.150 W			
		Power Dissipation	0.008 KWH			
		Current	0.30478 A			ON
		Voltage	112.7211 V			

■ PDU臨界值設定

此些欄位可設定電流、電壓、電源及電耗的最大、最小及波動臨界值；如果數值區間落於小於最小設定值，或超過最大設定值，將會觸發警示。

■ 開/關/重啓

您可從頁面上點選按鈕以手動開關，如欲重啓裝置，請勾選Reboot重新開機項目，並點選Save儲存(頁面下方)。

設定

設定頁面可設定eco PDU的個別電源插座：

Outlet Configuration

Outlet	Outlet Name	Confirmation Required	Delay Time (sec)		Remote Turn ON Method
			Power ON	Power OFF	
[01]		☐	5	1	Method: kill the Power MAC Address: 000000000000
[02]		☐	5	1	Method: kill the Power MAC Address: 000000000000
[03]		☐	5	1	Method: kill the Power MAC Address: 000000000000
[04]		☐	5	1	Method: kill the Power MAC Address: 000000000000
[05]		☐	5	1	Method: kill the Power MAC Address: 000000000000
[06]		☐	5	1	Method: kill the Power MAC Address: 000000000000
[07]		☐	5	1	Method: kill the Power MAC Address: 000000000000

此頁面可讓您對所選擇的電源插座的進行電源管理設定，各欄位的意涵如下表所示：

標題	意義
Outlet Name: (插座名稱)	每個欄位都可以有個特定的名稱，最多可以有15個字元或數字。
Confirmation Required (確認需 求)	選擇此項目(於核取方塊上勾選)，於電源操作執行前，將會出現一個對話方塊要求您確認，如果關閉此項目(沒有勾選)則操作前將不會有任何確認動作。

(接續下頁)

標題	意義
電源開啓延遲	設定點選電源按鈕後，在開啓接續電腦電源之前，eco PDU的等待時間，(請參閱第30頁手動電源管理)。 注意：預設延遲時間為0秒，最多為999秒，當一系列的插座皆排程開啓時，每組插座之間接續開啓會以預設的10毫秒為每組之間的時間。
電源關閉延遲	設定點選電源按鈕後，在關閉接續電腦電源之前，eco PDU的等待時間，(請參閱第30頁手動電源管理)。 針對System after AC Back選項(請參見如下)，當延遲時間到了之後，eco PDU會等待另外的15秒，然後再關閉電腦。 其預設延遲時間為15秒，最長延遲時間可以設定為999秒。
遠端開啓方法	您可以下拉選單並選擇一個項目，各項目說明，介紹如下： Wake on LAN: 此為安全關機及重新開啓的選項。如果選擇該項，當插座關閉後，eco PDU將會送出訊息通知電腦準備關機操作，然後等待電源關閉延遲欄位所設定的時間，以讓作業系統有時間在電腦關機為等待模式前可以關閉。 同樣地，當插座開啓時，eco PDU會等待設定於電源開啓延遲欄位上的時間，然後送出乙太網路訊息給連接到插座的電腦，通知電腦將自己開起。 注意：為了安全關機及重新開啓，電腦必須執行Windows (Windows 98或更高)的作業系統，且必須安裝安全關機程式(可自本公司網站下載)。 System after AC Back: 此為安全官計及重新開機的選項，選擇此項目後，當插座關閉時，eco PDU會先送出一個訊息給電腦通知電腦準備關機，會等待電源關閉延遲欄位所設定的時間，以讓作業系統有時間在電腦關機前可以關閉。 當插座開啓時，eco PDU會等待設定於電源開啓延遲欄位上的時間，然後送出電源至伺服器，當伺服器接收到電源後，便會自行開啓。 注意：針對安全關機及重新開啓，電腦必須執行Windows (Windows 98或更高)的作業系統，且必須安裝安全關機程式(可自本公司網站下載)。 Kill the Power: 如果選擇該項目，eco PDU會等待設定於電源關閉延遲欄位上的時間，然後關閉插座關閉。關機執行冷關機(沒有安全性)
MAC Address	為了使用安全關機或是重新開機，連接到插座的電腦MAC位址必須填於此。

當您完成設定後，請點選Save儲存。

使用者管理員

當您選擇使用者管理員標籤後，將會出現顯示管理者資訊及使用者資訊於主區塊上的畫面。eco PDU可支援的帳號包含一組管理者及八組使用者帳號。

- 注意:** 1. 每組帳號可支援 2 組登入連線。
2. eco PDU總共可支援 9 組同時登入連線。

Administrator information

Name: administrator Password: *****

User information

Management	Name	Password	Outlet							
			01	02	03	04	05	06	07	08
Enable	Jonah	*****								
Enable	Lolani	*****								
Enable	Kurt	*****								

管理者資訊

此區塊可設定管理者名稱及密碼，只有管理者可以看到此區塊，如欲了解更多細節請參考第24頁變更管理者登入。

使用者資訊

如欲新增使用者，請執行如下：

1. 於管理下拉選單中選擇使用者的類別。
2. 於名稱及密碼欄位中輸入帳號及密碼。
3. 在插座欄位中為使用者設定各個插座的權限。
4. 將管理欄位設定設定為開啓。
5. 點選儲存以儲存設定。

注意: 名稱及密碼欄位必須皆輸入數值以開啓該帳號。

各欄位項目說明如下表：

欄位	說明
Management	管理欄位可讓您開啓或關閉使用者帳號： ◆ 開啓 – 儲存使用者帳號(請參閱第33頁使用者資訊)。 ◆ 關閉 – 關閉使用者帳號。
Name	依照帳號原則設定，字元數可為1~16個，請參閱第45頁帳號原則。
Password	依照帳號原則設定，字元數可為1~16個，請參閱第45頁帳號原則。
Outlet	此欄位可讓您設定使用者的插座權限，請點選使用者/連接埠徒是以循環地選擇三個權限項目：
	 使用者對該插座有完整的存取權限。
	 使用者對該插座僅可以讀取。
	 使用者對該插座無存取權。
Save	點選此按鈕以儲存您的操作或變更。

日誌

eco PDU會記錄下所有執行於架構上的活動，日誌頁面提供強大的過濾功能及可讓您檢視及匯出日誌檔案資料的功能，並可讓您在特定事件發生時，收到通知的電子郵件。

系統日誌清單

- ◆ 於側邊列上點選裝置，以將裝置的日誌活動顯示在主區塊上的日誌活動清單上。
- ◆ 點選 **Refresh** 按鈕以更新顯示最新的活動紀錄。
- ◆ **Refresh** 按鈕右方的輸入方塊可讓您設定每頁顯示的活動筆數，您只要輸入選擇的數字。
- ◆ 主區塊右上方則顯示日誌檔案的總頁數及您目前所檢視的頁數。
- ◆ 日誌清單下方的圖示列，說明如下：
 - ◆ 清除：點選此圖示以清除日誌活動清單的內容。
 - ◆ 第一頁：點選此以至第一頁日誌活動清單。
 - ◆ 前一頁：點選此以至上一頁日誌活動清單。
 - ◆ 下一頁：點選此以至下一頁日誌活動清單。
 - ◆ 最後一頁：點選此以至最後一頁日誌活動清單。
 - ◆ 匯出日誌：點選此以將日誌活動清單儲存成檔案。

裝置管理員

裝置管理員頁面可讓超級管理者、管理者及具有裝置管理權限的使用者設定及控制整體eco PDU的操作。

裝置設定

一般

PDU Name :

PE8 Series

MAC Address :

00:04:A3:1E:FC:19

Firmware Version :

1.0.023 Ver

Rack Location name :

PE8 Series

項目	意義
PDU Name: (PDU名稱)	此欄位可讓您為裝置指派一特定的名稱。只要刪除文字區塊上的文字，並輸入您想要的名稱即可，然後點選Save(位於頁面下方)以儲存新的名稱。
MAC Address: (MAC位址)	此項目會顯示eco PDU裝置的MAC位址。
Rack Location Name (機架位置名稱)	此欄位可讓您為機架位置設定一個名稱以方便參考。

服務連接埠 (Service Port)

於安全考量上，如果使用了防火牆功能，管理者可以在此設定防火牆允許使用的存取連接埠，如果使用了預設以外的連接埠，使用者登入時必須要將埠號輸入為IP位址的一部分，如果設定了無效的連接埠號(或無連接埠號)，則將會出現找不到eco PDU裝置的狀況。

Service Ports

HTTP :	80
HTTPs :	443

針對各欄位的功能說明如下表：

欄位	說明
HTTP:	使用瀏覽器登入時，必須輸入此連接埠號，其預設值為80。
HTTPs:	使用安全瀏覽器登入時，必須輸入此連接埠號，其預設值為443。

注意：1. 服務連接埠號的有效值為1~65535。

2. 存取連接埠號不可設定為同樣的數值，您必須為每個設定不同數值。
3. 如果沒有使用防火牆功能(例如在內部網路的架構下)，由於此些數值將不會有作用，因此設定為何皆無關係。

IPv4設定

裝置的IPv4的IP及DNS位址(指派IP位址的傳統方式) 可設定DHCP為動態指派，或設定為固定IP位址。

IPv4 Configuration

☒ Obtain IP address automatically [DHCP]

☐ Set IP address manually [Fixed IP]

IP Address : 10.3.41.60

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 10.3.41.254

☒ Obtain DNS server address automatically

☐ Set DNS server address manually

Preferred DNS Server : 10.0.1.6

Alternate DNS Server : 0.0.0.0

- ◆ 如欲設定為動態 IP 指派，請選擇"Obtain an IP address automatically"(自動取得 IP 位址)(此為預設方式)。
- ◆ 如欲指派一組固定 IP 位址，請選擇"Set IP address manually"(手動設定 IP 位址)，並為您的網路輸入適當的 IP 位址。
- ◆ 如欲自動指派 DNS 伺服器位址，請選擇"Obtain DNS Server address automatically"(自動取得 DNS Server 位址)。
- ◆ 如欲手動指派固定 DNS 伺服器位址，請選擇"Use the following DNS Server address"(使用如下 DNS Server 位址)並為您的網路輸入適當的主要及替代 DNS 伺服器位址。

-
- 注意:** 1. 如果選擇自動取得 IP 位址，但當切換器等待從 DHCP 伺服器指派，超過一分鐘後仍未取得 IP 位址，其將自動回復為出廠預設 IP 位址(192.168.0.60)。
2. 如果切換器處於使用 DHCP 指派網路位址的網路架構上，您必須確定其 IP 位址，請參閱第 59 頁決定 IP 位址以取得相關資訊。
3. 輸入替代的 DNS 伺服器位址則是選擇性的。
-

活動通知

活動通知頁面區分三個部分: SMTP設定、SNMP Trap接收者及Syslog伺服器，各個內容分述如下：

◆ SMTP設定

Event Notification

SMTP Server

☒ Enable report from the following SMTP Server

SMTP Server :

☐ My server requires authentication

Account Name :

Password :

From :

To :

如欲讓eco PDU裝置透過SMTP伺服器傳送報告電子郵件給您，請執行如下：

1. 勾選 *Enable report from the following SMTP server* 核取方塊，然後輸入SMTP伺服器的電腦IP位址。
2. 如果您的伺服器需要授權，請勾選 *My server requires authentication* 核取方塊。
3. 然後於適當欄位上指定授權帳號名稱及密碼，並設定 *From* 欄位。

注意： From欄位上僅可以輸入一組email，且不可超過 64 位元。(1 位元 = 1 英文字母)。

4. 於To欄位中，輸入接收DHCP位址與活動報告的使用者電子郵件住址。

注意： 如果您想傳送報告給多組電子郵件，請使用分號區隔。其總字元不可超過 256個字元。

◆ **SNMP Trap**接收者

SNMP Trap Receiver

☐ Enable SNMP Trap

Receiver P 1 : 0.0.0.0

Service Port 1: 162

Receiver P 2 : 0.0.0.0

Service Port 2: 162

Privacy Password :


最多可設定四組SNMP管理裝置，如果您想使用SNMP Trap通知，請執行如下：

1. 勾選Enable SNMP Trap。
2. 輸入SNMP Trap活動通知的電腦IP位址及連接埠號，有效連接埠號為1~65535。預設連接埠號為162

注意：請確認於此輸入的連接埠號碼必須符合您輸入於SNMP接收者電腦的埠號。

3. 輸入對應裝置的社群名稱。

Syslog伺服器



The image shows a configuration window titled "Syslog Server". It contains a checkbox labeled "Enable Syslog Server". Below this, there are two input fields: "Server IP:" with the value "0.0.0.0" and "Service Port:" with the value "0".

如欲記錄下所有執行於eco PDU上的所有活動，並將其寫入eco PDU的Syslog伺服器，請執行如下：

1. 勾選Enable (開啓) 。
2. 輸入Syslog伺服器的IP位址與連接埠號，其有效值為1~65535。預設的連接埠號為514。

日期/時間

日期/時間的對話方塊可讓管理者設定eco PDU的時間參數:

Date Time

Time Zone

(GMT-12:00) Eniwetok Kwajalein

☐ Daylight Savings Time

Manual Input

Date : 2000-03-09 (YYYY-MM-DD)

Time : 19:24:16 (HH:MM:SS)

☐ Sync with PC

Network Time

☐ Enable auto adjustment

AU | ntp1.cs.mu.OZ.AU

☐ Preferred custom server IP : 0.0.0.0

☐ Alternate time server :

AU | ntp1.cs.mu.OZ.AU

☐ Alternate custom server IP : 0.0.0.0

Adjust time every 1 days

Adjust Time Now

請依照如下資訊設定參數。

時區

- ◆如欲建立 Power Over the NET™所在的時區，請下拉時區選單並選擇最接近其所在地的城市。
- ◆如果您的國家或區域實行日光節約時間(夏日時期)，請選擇對應的核取方塊。

手動輸入

使用此區域手動設定eco PDU的日期及時間。

- ◆ 於日曆圖示以選擇日期。
- ◆ 於時間欄位上輸入時間，請使用 24 小時的 HH:MM:SS(時、分、秒)格式。

注意：此區只有在自動調整功能(於網路時間區塊)開啓時(沒有勾選)才能使用。

除了於日期及時間欄位上輸入指定的日期及時間外，您可以在Sync with PC checkbox上點選核取方塊，在此狀況，eco PDU將會自近端連接的電腦上取得日期及時間設定。

網路時間

如欲讓時間自動與網路時間伺服器同步化，請執行如下：

1. 點選Enable auto adjustment核取方塊。
2. 下拉時間伺服器選單以選擇偏好的時間伺服器。
-或-
勾選Preferred custom server IP核取方塊，並輸入您選擇的時間伺服器IP位址。
3. 如果您想設定次要時間伺服器，請勾選Alternate time server核取方塊，並重複第二步驟以完成次要時間伺服器設定。
4. 輸入同步化程序之間的天數選項。


作業完成

當您完成此頁面的設定後，請點選Save。

當您儲存變更後，如果您想要立即同步化，請點選Adjust Time Now (現在調整時間)。

安全性

安全性頁面可提供控管eco PDU的存取功能。



登入錯誤

- ◆ **Allowed:** 可設定遠端電腦試圖連線時允許失敗次數。
- ◆ **Timeout:** 設定當登入失敗超過次數後，必須等候以再次登入的時間。

工作模式

- ◆ 如果 ICMP 功能開啓，則 Power Over the NET™ 切換器便可被偵測(Ping)到，如果其未被開啓，則該裝置將無法被偵測(Ping)到；其預設值為開啓 Enabled。

當您完成此頁的設定後，請點選Save儲存。

帳號原則

於帳號原則區塊中，超級管理者可以設定使用者帳號與密碼原則。

Account Policy

Minimum Username Length :

Minimum Password Length :

Password Must Contain At Least :

☐ One Upper Case

☐ One Lower Case

☐ One Number

☐ Disable Duplicate Login

請勾選一組原則方式並於適當的欄位中輸入所需的資訊：

欄位	說明
使用者名稱最小長度	設定使用者名稱的最少字元數，可接受為1~16英文字元。
密碼最小長度	設定密碼長度的最少字元數，可接受為1~16英文字元。
密碼必須至少包含	勾選任一項目，以設定使用者密碼必須包含的項目。 注意： 此原則不會影響既有的使用者帳號，只有於此原則設定後新建立的帳號或是變更密碼的帳號才會受到影響。
關閉相同的登入	勾選此項目可以避免於同時間內使用相同帳號登入。

登入字串/IP與MAC過濾功能

Login String/IP Filter

Login String :

☐ IP Filter Enable ☒ Include ☐ Exclude

☐ MAC Filter Enable ☒ Include ☐ Exclude

■ 登入字串

登入字串欄位可自訂登入字串(除了IP位址之外)，以讓使用者透過瀏覽器存取 ecoPDU時，必須輸入的額外字串，例如：

192.168.0.126/abcdefg

- ◆ 您可使用如下字元: 0-9 a-z A-Z ~ ! @ \$ * () _ ' ,
- ◆ 如下字元不可使用:
 - ◆ & ^ { } ' ' < > | " % " : / ? # \ [Space] + - = [] ;
 - ◆ 複合(É Ç ñ ... etc.)

注意: 1. IP位址與字串之間必須有一個斜線符號(/)。

2. 如果此欄位中並沒有設定字串，則任何使用者皆可透過單獨的IP位址連接 eco PDU的登入頁面，此將會使您的安裝架構處於較不安全的狀態。
-

基於安全考量，我們建議您經常變更此字串。

■ IP與MAC過濾功能

如設定了過濾功能，其將會出現於IP及/或MAC過濾清單的欄位上。


IP與MAC Filter(位址過濾)功能透過試圖連接Power Over the NET™的電腦IP與MAC位址過濾，以控管該電腦存取權利。IP與MAC過濾分別最多可提供5組過濾設定。如欲開啓IP及/或MAC過濾，可分別於*IP Filter Enable*及/或*MAC Filter Enable*的核取方塊點選。

- ◆ 如果點選 *include*，則所有過濾設定區間內的位址將皆可存取，而非設定內的其他位址則會被拒絕存取。
- ◆ 如果點選 *exclude*，則所有過濾設定區間內的位址將皆被拒絕存取，而非設定內的其他位址則可允許存取。

新增過濾功能


如欲增加IP過濾功能：

1. 點選"Add"(新增)，將會出現一個類似如下的對話方塊：



2. 於對話方塊上輸入過濾的位址(例如192.168.0.200)，然後點選OK。

第二組對話方塊，與如下相似的將會出現：




3. 如欲過濾單一IP，請於起始欄到結束欄皆輸入同樣的位址；如欲過濾一組連續的IP區段，請於起始欄輸入開始的IP位址，並於結束欄位上，輸入最後的IP位址。(例如192.168.0.225)。
4. 於輸入過濾的位址之後，點選"OK"。

請重複此步驟以設定您想過濾的IP位址。

如欲增加MAC過濾功能：

1. 點選"Add"(新增)，將會出現一個類似如下的對話方塊：



2. 於對話方塊上輸入過濾的MAC位址(例如01074670000)，然後點選OK。

請重複此步驟以設定您想過濾的MAC位址。

IP過濾/MAC過濾衝突

如果IP過濾與MAC過濾功能設定有衝突時，例如一台電腦的IP位址於IP過濾功能中已被設定為允許，但是其MAC位址並不包含於MAC位址過濾功能中，則此台電腦將會被拒絕存取。

換句話說，如有任一個被鎖住，則該電腦便會被鎖住，不管其他過濾功能怎麼設定。

修改過濾功能

如欲修改過濾功能，請於IP及/或MAC過濾清單區塊上選擇該筆設定，再點選"Modify"，該修改功能的對話方塊與新增功能的對話方塊相似，當其出現時，您只要刪除舊有的位址資訊，並取代成新的即可。

刪除過濾功能

如欲刪除過濾功能，請IP及/或MAC過濾清單區塊上選擇該筆設定，然後點選"Delete"。

認證&授權

認證及授權頁面可讓您透過外部資源設定登入認證及授權管理。

Authentication & Authorization

☐ Disable Local Authentication

RADIUS Settings

☐ Enable RADIUS

Preferred RADIUS Server IP :	0.0.0.0
Preferred RADIUS Service Port :	0
Alternate RADIUS Server IP :	0.0.0.0
Alternate RADIUS Server Port :	0
Timeout :	0 sec
Retries :	0
Shared Secret (at least 6 characters) :	

關閉近端授權

選擇此選項可以關閉透過近端授權登入Power Over the NET™裝置的功能，於此狀況下，切換器僅可使用RADIUS管理授權進行認證。

RADIUS設定

如欲允許透過RADIUS伺服器授權eco PDU裝置，請執行如下：

1. 勾選"Enable"(啟動)。
2. 輸入主要與替代的RADIUS伺服器的IP位址及服務連接埠。主要伺服器的連接埠號為 1812，替代伺服器的連接埠號為 1645。

注意： 請確認您在此輸入的連接埠號與RADIUS伺服器所使用的埠號相同。

3. 於Timeout列設定eco PDU於自動登出前等待RADIUS伺服器回覆的秒數。
4. 於Retries列設定RADIUS通信重試的次數。
5. 在 Shared Security 列上，輸入您欲作為 Power Over the NET™ 切換器與RADIUS伺服器之間認證用的字串。
6. 於RADIUS伺服器上，為每個使用者設定存取權限如下：

su/administrator or su/user

此處的xxxx代表於eco PDU上建立帳號時所指派的使用者名稱，使用者的存取權限與eco PDU上所指派的相同(請參閱第 33 頁使用者資訊)。

注意： su/user僅支援檢視連接埠，su/administrator支援所有eco PDU功能。

私人認證

當您透過安全的SSL連線登入時，會出現一個簽署認證以核對意欲登入該網站的使用者，爲了加強安全性，私人認證區塊可讓您使用自有的私人認證金鑰與簽署認證，取代預設的ATEN認證。

本裝置提供兩種方式可建立您的私人認證，包括建立自行簽署認證及取得CA簽署SSL伺服器認證，並可匯入第三方簽署的認證授權(CA)。

建立自行簽署認證

如果您想建立自行簽署的認證，可自網站上下載免費的工具 – openssl.exe –請參閱第139頁自行簽署私人認證以了解使用OpenSSL生成自有金鑰及SSL認證的細節。

取得CA簽署SSL伺服器認證

爲了更強的安全性，我們建議您使用第三方認證授權(CA)簽署的認證，如欲取得第三方簽署授權，請造訪CA(Certificate Authority)網站，申請SSL認證，收到CA傳送給您的認證之後，將其儲存在電腦中方便的地方。

匯入私人認證

如欲匯入私人認證，請執行：

1. 點選Private Key右方的Browse；尋找您的私人加密金鑰檔案存放的位置，並選擇該檔案。
2. 點選Certificate右方的Browse；尋找您的認證檔案存放的位置，並選擇該檔案。
3. 點選Upload以完成匯入程序。

注意: 1. 點選恢復預設以將裝置設定爲使用預設的ATEN認證。

2. 私人加密金鑰與簽署認證兩者必須同時匯入。
-

當您完成此頁面的設定後，請點選Save。

維護功能

維護功能可讓您升級eco PDU的韌體，並備份及回復裝置的設定值；下載功能則可讓使用者下載獨立操作的Java Client應用程式以存取eco PDU。

韌體升級

當您點選維護功能標籤後，畫面將會開啓韌體升級選單頁面，其與下圖相似：

The screenshot shows a web-based interface for upgrading firmware. At the top, there's a section titled "Firmware File" with a checkbox labeled "Check Main Firmware Version" which is checked. Below this is a table with two columns: "Device Name" and "F/W Version". The "Device Name" row shows "[PE0 Series]" and the "F/W Version" row shows "F/W Ver:1.0.016". Under the table, there's a "Filename:" label followed by a text input field and a "Browse" button. To the right of this section is an "Upgrade" button. Below the "Upgrade" button is a "Backup" section with a "Password:" label and a text input field, followed by a "Save" button. At the bottom is a "Restore" section with a "Filename:" label, a text input field, a "Browse" button, a "Password:" label, and a text input field, followed by a "Restore" button.

關於此區塊的項目，將描述如下表：

項目	說明
Check Main Firmware Version	如果您開啓Check Main Firmware Version，將會比對eco PUD的現有韌體及欲升級的韌體版本，如果現有版本高於升級版本，彈跳訊息將會出現以讓您選擇繼續或取消此操作。
Name	列出所有eco PDU裝置，選取方塊則可提供選擇您欲進行任體升級的裝置。
F/W Version	顯示eco PDU的韌體版本。
Filename	當新版韌體發行後，您可至本公司網站上下載至您電腦上方便的地方，請點選Browse按鈕以選擇已下載的升級檔案。
Upgrade	點選此按鈕以爲選擇的裝置更新韌體。

■ 韌體升級

如欲進行升級，請參考進程序頁面上的畫面以執行如下：

1. 至本公司網站上下載最新版本的韌體至您電腦上方便的地方。
2. 點選“Browser”，以瀏覽並選擇新版韌體下載位置。
3. 點選Upgrade以開啓升級程序。
 - ◆ 如果您開啓Check Firmware Version，其將會比較現有的韌體版本將會與升級的版本，如果現有版本高於升級版本，彈跳訊息將會出現以讓您選擇繼續或取消此操作。
 - ◆ 如果您未開啓Check Firmware Version，則將不會確認其是否為較高的版本，而直接升級檔案。
 - ◆ 一旦升級程序成功地完成後，切換器將會重新開啓。
4. 請再次登入，並確認韌體版本為新的。

■ 韌體升級回復

當eco PDU的韌體升級程序失敗，裝置無法作用時，您可透過如下韌體升級回復程序以解決此問題：

1. 關閉切換器電源
2. 長按住重置開關(請參閱第9頁重置按鍵以了解更多)。
3. 當按住重置按鍵時，接回切換器的電源。

不論您試圖安裝的韌體版本為何，此將使切換器恢復至出廠時所安裝的韌體版本，一旦切換器可操作後，如果有需要，您便可嘗試再次升級韌體。

備份及回復

當您於網頁版本的選單列中點選Backup/Restore標籤時，將可讓您備份切換器的設定與使用者檔案資料。

Backup (備份)

如欲備份裝置設定值，請執行如下：

1. 於密碼欄位中，輸入檔案的密碼。

注意： 設定密碼為選擇性的，如果您設定了密碼，請記下此組密碼，於使用該檔案回復設定值時必須需輸入此組密碼。

2. 點選Save儲存。
3. 當瀏覽器出現訊息方塊詢問對於該檔案的動作，請選擇儲存Save至磁碟，然後將其儲存在方便存取的位置。

Restore (回復)

如欲回復之前的備份，請執行如下：

1. 點選Browse以尋找檔案，並選擇該檔案。

注意： 如果您重新命名檔案，您可以維持新名稱，不需要將其換回原始名稱。

2. 於密碼欄位中，輸入當初備份檔案建立時所設定的密碼。

注意： 果您沒設定了密碼，您不需要經過此步驟。

3. 選擇您想回復的多個選項。
4. 點選Restore。

當檔案回復程後，將會出現一個訊息以通知您程序完成。

安全指示

一般

- ◆ 請閱讀所有指示，並作為未來參考。
- ◆ 請依循標示於本裝置上的所有警告與指示。
- ◆ 請勿將本裝置置放於任何不穩定的平面上(推車、架子或是桌面等)，如果本裝置掉落將會造成嚴重的損壞。
- ◆ 請勿於接近水的地方使用本裝置。
- ◆ 請勿將本裝置置放於散熱器或是暖氣設備旁邊或其上方。
- ◆ 本裝置外殼配備槽孔與開洞可足以散熱及通風，但為確保操作無慮並避免過熱，請勿將開孔處阻塞或覆蓋住。
- ◆ 本裝置不可置放於軟的表面上(例如床鋪、沙發、毛毯等)，此會阻塞其風扇開孔，同樣地，除非已提供了適當的通風，否則本裝置不應被封裝起來。
- ◆ 請勿將任何液體灑在本裝置上。
- ◆ 於清潔之前，必須將本裝置電源從牆上的插座上拔除，請勿使用任何液狀或濕狀的擦拭劑，請使用濕布以作清潔。
- ◆ 本裝置不應該在任何非標籤上所指示的電源類型下操作，如果您不確定該電源類型是否可以使用，請聯絡您的購買的商家或當地的電力公司。
- ◆ 本裝置乃設計為配備 230V 相對相間的 IT 電源分配系統所使用。
- ◆ 為避免損害您的安裝架構，請將架構下所有裝置適當接地。
- ◆ 本裝置配備 3 叉接地型插頭，此為安全性目的，如果您無法將此插入插座上，請聯絡您的電工以替換您原有的插座，請勿試圖將接地型插頭功能去除，並請遵循您當地接線代碼。
- ◆ 請勿讓任何東西置放於電源線或連接線上，並將電源線與連接線的佈線路徑安排好避免被其絆倒。

- ◆ 請選用突波抑制器、調節器、不斷電系統(UPS)等配備，以幫助避免您的系統承受瞬間或突然增加及減少的電量。
- ◆ 請將系統的連接線與電源線妥善固定好，確保無任何東西壓在線纜上。
- ◆ 當連接或不連接電源至可插拔的電源時，請依照如下指示：
 - ◆ 於連接電源至電源前安裝好電源供應器
 - ◆ 於拔下電源線之前拔除電源供應器
 - ◆ 如果系統使用多個電源，請自所有電源拔下所有電源線以中斷系統電源
- ◆ 請勿將任何物體透過外殼的槽孔塞進機器裏，有可能會接觸到危險的電壓點或造成零件短路而導致火災或觸電的風險。
- ◆ 請勿嘗試自行修理本設備，請尋找合格的服務人員以取支援服務。
- ◆ 如果有以下情況發生，請將本架構的電源從牆上的插座上拔除並將其交予合格的服務人員修理。
 - ◆ 電源線及插座損壞或是磨損。
 - ◆ 液體灑溢於本裝置上。
 - ◆ 本裝置淋到雨或是浸到水。
 - ◆ 本裝置掉落或是外殼已經損害。
 - ◆ 本裝置功能出現明顯的變化，顯示其可能需要維修。
 - ◆ 依照操作指示後，本裝置無法正常操作。
- ◆ 僅針對操作指示中所涵蓋的控制功能進行調整，不適當的調整動作可能造成損害，以致於需要合格的人員更龐大的作業才能修復。
- ◆ 請勿將標示為 **Sensor** 感測器的 RJ-11 連接埠，連接至通訊網路上。

機架安裝

- ◆ 在機架上進行工作之前，請確保固定架構都安全地固定在機架上，並延伸至地板，且整個機架的重量可散佈在地板上。開始機架安裝之前，在單一機架上安裝前端及側邊的固定架構或是在聯合多個機架上安裝前端固定架構。
- ◆ 請從下而上裝載機架，且先裝載最重的東西。
- ◆ 從機架上延伸設備出來時，請確保機架平穩和穩定。
- ◆ 當按著設備滑軌釋放彈簧門及將設備滑入或滑出機架時，請當心，該滑動的軌道可能會夾到您的手指。
- ◆ 設備放到機架上後，請小心地拉動滑軌至鎖定位置，然後將設備滑入機架。
- ◆ 不要超載為機架供電的交流電支路；整體機架的承載量不要超過支路電量的百分之八十。
- ◆ 請確保所有用於機架上的配備，包括電源插座和其他電器連接器，都妥善接地。
- ◆ 請確保機架中的設備良好通風。
- ◆ 請確保機架周圍的操作溫度未超過製造商所定義的設備操作溫度。
- ◆ 當您維護機架上其他設備時，請勿不要踩踏或站在任何設備上。

eco PDU主電源線

請使用本包裝所付的電源線，如果需要使用其他電源線替代本包裝所附的電源線，請確認該電源線必須至少符合本包裝所附連接線之標準。



固定連接線

為將連接線固定於 eco PDU 的插座上，請僅使用 ATEN 特製的鎖你頭(Lock-Your-Plug)連接線固定器搭配 eco PDU 使用，使用任何其他連接線固定器可能會比較危險，請連繫您購買的店家以取得鎖你頭相關資訊。

技術支援

您可透過email或是線上服務(透過網站瀏覽器)以取得技術支援服務:

全球

- ◆ 線上技術支援 – 包含疑難排除、文件、軟體更新: <http://support.aten.com>
- ◆ 電話支援，請參閱第 iii 頁電話支援

北美

Email支援		support@aten-usa.com
線上支援	疑難排除/文件軟體更新	support@aten-usa.com
電話支援		1-888-999-ATEN

當您與聯絡我們時，請先準備下列資訊以方便讓我們可以快速的服務您:

- ◆ 產品型號、序號及其他任何購買資訊。
- ◆ 您的電腦架構，包含作業系統、版本資訊、擴充卡及軟體。
- ◆ 於該次錯誤發生時，任何顯示於螢幕上的錯誤訊息。
- ◆ 導致錯誤產生的操作順序。
- ◆ 任何您覺得有幫助的資訊。


決定 IP 位址的方式

如果您是管理者，且為您首次登入，您必須先連接切換器指派IP位址以供使用者存取之用；eco PDU裝置提供三種方法，在每個狀況下，您的電腦皆必須與切換器於相同的網段上；當您連接並登入後，您可以為裝置指派固定的網路位址(請參閱第 36 頁裝置管理)。

方法一：

針對運行Windows的電腦，IP位址可以透過IP安裝器工具指派；本工具可以從本公司網站上的Download下載專區取得，請於Driver/SW目錄下，選擇裝置的型號；將此工具下載至您的電腦後，請執行如下：

1. 解壓縮IPInstaller.zip至您硬碟的路徑中。
2. 至您解壓縮IP安裝器程式的路徑，並執行IPInstaller.exe，將會出現一個與如下相似的對話方塊：



(接續下頁)

(接續上頁)

3. 於裝置清單中選擇切換器。

注意: 1. 如果清單上是空的，或您的裝置並沒有顯示於清單中，點選 *Enumerate* 以重新整理裝置清單。

2. 如果有超過一台以上的裝置於清單上，請使用MAC位址以挑選您要連接的裝置，您可以於eco PDU的產品底部找到其MAC位址。

4. 選擇自動取得IP位址 **Obtain an IP address automatically (DHCP)** 或是自訂IP位址 **Specify an IP address**，如果選擇後者，請輸入您網路對應的資訊於IP位址、子網路遮罩及閘道器欄位。

5. 點選 **Set IP**。

6. 當IP位址顯示於裝置清單後，點選 **Exit**，終止程式。

方法二:

1. 將您的電腦IP位址設定為 **192.168.0.XXX**。

此處的XXX代表除了60以外的任何數值。(192.168.0.60為切換器的預設位址)

2. 於您瀏覽器的網址列上，輸入您欲連接的切換器裝置的預設IP位址 (192.168.0.60)。

3. 當您連接與登入後，指派一組符合其網段的固定IP位址予以裝置(請參閱第38頁IPv4設定)。

4. 當您登出後，請務必將您的電腦IP位址重設回原始的數值。

5. 一旦您登入，請至網路設定頁面設定暫時的IP環境(請參閱第38頁IPv4設定)。

方法三:

ALTUSEN eco Sensors能源管理軟體可讓您決定/指派IP為只以設定PDU裝置及監控設備的電源狀態，ALTUSEN eco Sensors可自ATEN官網下載。

產品規格表

PE1108A/PE1208A/PE3108A/PE3208A

功能			PE1108A / PE3108A	PE1208A / PE3208A
電源插座	直接		8	
介面	電源接頭		1 x IEC 320 C20	
	電源插座	NEMA	8 x NEMA 5-15R	8 x NEMA 5-20R
		IEC	NA	
	感應器		2 x RJ-11	
	網路		1 x RJ-45 (母)	
LED 指示燈	插座狀態		N/A	
	插座/IP		1 位數 7 節顯示(橘)	
	PDU 電流/插座 電流 / IP		3 (綠)	
	電流/IP		3 位數 7 節顯示 (橘)	
	電源		1 (藍)	
	10/100 Mbps		1 (橘 / 綠)	
	連線		1 (綠)	
	感應器		2 (綠)	
開關	重置		1 x 半嵌式按鍵	
	電源		1 x 無熔絲斷路器	
輸入額定值			100–120V~; 50/60Hz; 12A	100–120V~; 50/60Hz; 16A
負載量			1440W	1920W
輸出額定值	每埠		100–120V~; 50/60Hz; 12A	100–120V~; 50/60Hz; 16A
	總計		100–120V~; 50/60Hz; 12A	100–120V~; 50/60Hz; 16A
作業環境	操作溫度		0–50℃	
	儲存溫度		-20–60℃	
	濕度		0–80% RH 無凝結	
型體特性	外殼		金屬	
	重量		2.63 公斤 / 2.68 公 斤	2.64 公斤 / 2.69 公 斤
	尺寸(長 x 寬 x 高)		43.24 x 21.93 x 4.40 公分	

PE1108B / PE1208B / PE3108B / PE3208B

功能			PE1108B / PE3108B	PE1208B / PE3208B
電源插座	直接		8	
介面	電源接頭		1 x IEC 320 C20	
	電源插座	NEMA	N/A	
		IEC	8 x IEC 320 C13	7 x IEC 320 C13 (Ports 2–8); 1 x C19 (Port 1)
	感應器		2 x RJ-11	
	網路		1 x RJ-45 (母)	
LED 指示燈	插座狀態		N/A	
	插座/IP		1 位數 7 節顯示(橘)	
	PDU 電流/插座 電流 / IP		3 (綠)	
	電流/IP		3 位數 7 節顯示 (橘)	
	電源		1 (藍)	
	10/100 Mbps		1 (橘 / 綠)	
	連線		1 (綠)	
	感應器		2 (綠)	
開關	重置		1 x 半嵌式按鍵	
	電源		1 x 無熔絲斷路器	
輸入額定值			100–120V~; 50/60Hz; 12A	100–120V~; 50/60Hz; 16A
負載量			2880W	3840W
輸出額定值	每埠	C13	100–120V~; 50/60Hz; 12A	
		C19	NA	100–240V~; 50/60Hz, 16A
	總計		100–120V~; 50/60Hz; 12A	100–120V~; 50/60Hz; 16A
作業環境	操作溫度		0–50℃	
	儲存溫度		-20–60℃	
	濕度		0–80% RH 無凝結	
型體特性	外殼		金屬	
	重量		2.70 公斤 / 2.73 公 斤	2.71 公斤 / 2.74 公 斤
	尺寸(長 x 寬 x 高)		43.24 x 21.93 x 4.40 公分	

PE1108G / PE1208G / PE3108G / PE3208G

功能			PE1108G / PE3108G	PE1208G / PE3208G
電源插座	直接		8	
介面	電源接頭		1 x IEC 320 C20	
	電源插座	NEMA	N/A	
		IEC	8 x IEC 320 C13	7 x IEC 320 C13 (Ports 2–8); 1 x C19 (Port 1)
	感應器		2 x RJ-11	
	網路		1 x RJ-45 (母)	
LED 指示燈	插座狀態		N/A	
	插座/IP		1 位數 7 節顯示(橘)	
	PDU 電流/插座 電流 / IP		3 (綠)	
	電流/IP		3 位數 7 節顯示 (橘)	
	電源		1 (藍)	
	10/100 MGps		1 (橘 / 綠)	
	連線		1 (綠)	
	感應器		2 (綠)	
開關	重置		1 x 半嵌式按鍵	
	電源		1 x 無熔絲斷路器	
輸入額定值			100–120V~; 50/60Hz; 10A	100–120V~; 50/60Hz; 16A
負載量			2400W	3840W
輸出額定值	每埠	C13	100–120V~; 50/60Hz; 12A	
		C19	NA	100-240V~; 50/60Hz, 16A
	總計		100–120V~; 50/60Hz; 10A	100–120V~; 50/60Hz; 16A
作業環境	操作溫度		0–50℃	
	儲存溫度		-20–60℃	
	濕度		0–80% RH 無凝結	
型體特性	外殼		金屬	
	重量		2.70 公斤 / 2.72 公 斤	2.71 公斤 / 2.74 公 斤
	尺寸(長 x 寬 x 高)		43.24 x 21.93 x 4.40 公分	

PE6108A/PE6208A/PE8108A/PE8208A

功能		PE6108A / PE8108A	PE6208A / PE8208A
電源插座	直接	8	
介面	電源接頭	1 x IEC 320 C20	
	電源插座	NEMA	8 x NEMA 5-15R
		IEC	8 x NEMA 5-20R
	感應器	NA	
	網路	2 x RJ-11	
LED 指示燈	插座狀態	1 x RJ-45 (母)	
	插座/IP	8 (橘)	
	PDU 電流/插座電流 / IP	1 位數 7 節顯示(橘)	
	電流 / IP	3 (綠)	
	電流/IP	3 位數 7 節顯示 (橘)	
	電源	1 (藍)	
	10/100 Mbps	1 (橘 / 綠)	
	連線	1 (綠)	
	感應器	2 (綠)	
	重置	1 x 半嵌式按鍵	
開關	電源	1 x 無熔絲斷路器	
輸入額定值		100–120V~; 50/60Hz; 12A	100–120V~; 50/60Hz; 16A
負載量		1440W	1920W
輸出額定值	每埠	100–120V~; 50/60Hz; 12A	100–120V~; 50/60Hz; 16A
	總計	100–120V~; 50/60Hz; 12A	100–120V~; 50/60Hz; 16A
作業環境	操作溫度	0–50°C	
	儲存溫度	-20–60°C	
	濕度	0–80% RH 無凝結	
型體特性	外殼	金屬	
	重量	2.77 公斤 / 2.80 公 斤	2.77 公斤 / 2.82 公 斤
	尺寸(長 x 寬 x 高)	43.24 x 21.93 x 4.40 公分	

PE6108B / PE6208B / PE8108B / PE8208B

功能			PE6108B / PE8108B	PE6208B / PE8208B
電源插座	直接		8	
介面	電源接頭		1 x IEC 320 C20	
	電源插座	NEMA	N/A	
		IEC	8 x IEC 320 C13	7 x IEC 320 C13 (Ports 2–8); 1 x C19 (Port 1)
	感應器		2 x RJ-11	
	網路		1 x RJ-45 (母)	
LED 指示燈	插座狀態		8 (橘)	
	插座/IP		1 位數 7 節顯示(橘)	
	PDU 電流/插座 電流 / IP		3 (綠)	
	電流/IP		3 位數 7 節顯示 (橘)	
	電源		1 (藍)	
	10/100 Mbps		1 (橘 / 綠)	
	連線		1 (綠)	
	感應器		2 (綠)	
開關	重置		1 x 半嵌式按鍵	
	電源		1 x 無熔絲斷路器	
輸入額定值			100–120V~; 50/60Hz; 12A	100–120V~; 50/60Hz; 16A
負載量			2880W	3840W
輸出額定值	每埠	C13	100–120V~; 50/60Hz; 12A	
		C19	NA	100-240V~; 50/60Hz, 16A
	總計		100–120V~; 50/60Hz; 12A	100–120V~; 50/60Hz; 16A
作業環境	操作溫度		0–50℃	
	儲存溫度		-20–60℃	
	濕度		0–80% RH 無凝結	
型體特性	外殼		金屬	
	重量		2.82 公斤 / 2.87 公 斤	2.79 公斤 / 2.87 公 斤
	尺寸(長 x 寬 x 高)		43.24 x 21.93 x 4.40 公分	


PE6108G / PE6208G / PE8108G / PE8208G

功能			PE6108G / PE8108G	PE6208G / PE8208G
電源插座	直接		8	
介面	電源接頭		1 x IEC 320 C20	
	電源插座	NEMA	N/A	
		IEC	8 x IEC 320 C13	7 x IEC 320 C13 (Ports 2–8); 1 x C19 (Port 1)
	感應器		2 x RJ-11	
	網路		1 x RJ-45 (母)	
LED 指示燈	插座狀態		8 (橘)	
	插座/IP		1 位數 7 節顯示(橘)	
	PDU 電流/插座 電流 / IP		3 (綠)	
	電流/IP		3 位數 7 節顯示 (橘)	
	電源		1 (藍)	
	10/100 MGps		1 (橘 / 綠)	
	連線		1 (綠)	
	感應器		2 (綠)	
開關	重置		1 x 半嵌式按鍵	
	電源		1 x 無熔絲斷路器	
輸入額定值			100–120V~; 50/60Hz; 10A	100–120V~; 50/60Hz; 16A
負載量			2400W	3840W
輸出額定值	每埠	C13	100–120V~; 50/60Hz; 12A	
		C19	NA	100–240V~; 50/60Hz, 16A
	總計		100–120V~; 50/60Hz; 10A	100–120V~; 50/60Hz; 16A
作業環境	操作溫度		0–50℃	
	儲存溫度		-20–60℃	
	濕度		0–80% RH 無凝結	
型體特性	外殼		金屬	
	重量		2.82 公斤 / 2.87 公 斤	2.79 公斤 / 2.87 公 斤
	尺寸(長 x 寬 x 高)		43.24 x 21.93 x 4.40 公分	

管理者登入錯誤

如果您無法執行管理者登入(例如使用者名稱與密碼資訊被竄改了，或是忘記了)，您可以透過此程序以清除登入資訊。

1. 關閉eco PDU電源，並將其外殼拆下。
2. 將跳線帽置於主機板上標示J6的地方(PIN10及PIN9)。



3. 開啓eco PDU。
4. 當裝置前板一位數7節顯示燈顯示P時，關閉裝置電源。
5. 並將跳線帽從J6上移開。
6. 將裝置外殼裝回，並重新開啓eco PDU。

當您重新開啓後，您便可使用預設的名稱與密碼登入。

保固條件

宏正保固本產品自購買日期起一年期間內，於產品的材料及作工上並無瑕疵，如果本產品出現問題，請聯絡宏正的技術支援部門以修復或替換新的產品，本公司並不會退回款項；然如無原始的購買憑證，此回廠修復的需求將無法受理。

當將本產品送回原廠修復時，您必須將其裝於原始的包裝中，或是將其裝在與原始包裝有相同等級保護的包裝內以寄送出，包裝必須包含您購買的憑證，且需將RMA編號清楚地標示於包裝上。

如當工廠所提供標示於產品上的序列號碼被移除或修改了，則本保固將會變為無效。

本保固並不包含表面的損壞，或因天災、意外、誤用、濫用或對產品任何部分進行修改所造成的損壞；本保固條件亦不包含因錯誤操作或維修、連線至不適當的設備或經非宏正人員試圖修復等所造成的損壞，本保固不包含該產品依原始狀態或是有缺失下轉售。

在任何情況下，宏正所擔負的責任都將不超過本產品的支付價格，且宏正不應對使用本產品及其軟體與文件所產生的直接、間接、特別、偶然發生或隨之發生的損害負責，且宏正將不會擔負因資料損失、利潤損失、停工、信譽、設備或財產的損壞與替代、恢復的支出、或任何程式與資料重新生產等無限制的損失責任。

宏正不會保證、明示、暗示或法定聲明其產品、文件內容與用途與所有搭配的軟體，及特別否認其對於特殊用途的品質、效能、適售性或適用性。

本公司同時保留修改或更新本設備、軟體或文件的權利，且無義務通知任何個人或個體修改或更新的內容。

如欲了解更進一步的延伸保固條件，請聯絡本公司的經銷商。